

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04 ЮАБ0

www.nsoph.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР089/З.Н.00798**
 (номер сертификата соответствия)

027101
 (учетный номер бланка)

Общество с ограниченной ответственностью "АДМИРАЛ" (ООО "АДМИРАЛ").

ЗАЯВИТЕЛЬ Адрес: 119334, РОССИЯ, город Москва, улица Косыгина, дом 15. ОГРН: 1107746058606.
 (наименование и местонахождение заявителя) Телефон: 84956610155. Факс: 84956610155. Электронная почта: info@admiral-pro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АДМИРАЛ" (ООО "АДМИРАЛ").
 (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 119334, РОССИЯ, город Москва, улица Косыгина, дом 15.
 ОГРН: 1107746058606. Телефон: 84956610155. Факс: 84956610155.
 Электронная почта: info@admiral-pro.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная
 (наименование и местонахождение органа по Безопасность", РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул.
 сертификации, выдавшего сертификат Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166.
 соответствия) Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от
 10.06.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Пена монтажная огнестойкая (герметик пенополиуретановый)
ПРОДУКЦИЯ для бытового и профессионального применения серии Fire,
 (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) выпускаемая по ТУ 2257-012-65173993-2012 с изм. № 1.
 Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.
 (наименование национальных стандартов, стандартов См. приложение – бланк № 003729.
 организаций, сводов правил, условий договоров, на код ТН ВЭД России
 соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ Протоколы сертификационных испытаний № 138-С-17 от 15.05.2017 г.,
ИССЛЕДОВАНИЯ № 139-С-17 от 15.05.2017 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ "Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3
 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества
 (документы, представленные заявителем в орган по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P3977811
 сертификации в качестве доказательств соответствия от 12.09.2016 г.
 продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 23.05.2017 по 22.05.2022

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Н. Байгушкин

М.П.

Безопасность

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.PR089/3.H.00798**
(номер сертификата соответствия)

003729
(учетный номер бланка)

Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости фрагментов стеновых конструкций с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой (герметиком пенополиуретановым) для бытового и профессионального применения серии Fire, при глубине шва 100 мм: толщине шва 40 мм - EI 60 толщине шва 20 мм - EI 60
ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости фрагментов стеновых конструкций с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой (герметиком пенополиуретановым) для бытового и профессионального применения серии Fire, при глубине шва 200 мм: толщине шва 40 мм - EI 120 толщине шва 10 мм - EI 240

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин

